NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（3 月） 采样时间：2022 年 03 月 07 日 第 1 页

任务编号： K-LX-22-016 样品种类：地下水 分析时间：2022 年 03 月 08-11 日 共 2 页

分析项目	样品编号 / 点位 / 单位 / 名称	DX-01-001	DX-02-001	DX-03-001	标准
		01 西柳沟	02 展旦召	03 罕台川	
色度(色)	(度)	5	5	5	≤15
臭和味（嗅和味）	–	无	无	无	无
浊度（浑浊度）	（度）	3L	3L	3L	≤3
肉眼可见物	–	无	无	无	无
pH 值	–	7.6	7.6	7.7	6.5-8.5
总硬度	（mg/L）	158	175	94	≤450
溶解性总固体	（mg/L）	328	408	201	≤1000
硫酸盐	（mg/L）	31.9	33.2	**32.3**	≤250
氯化物	（mg/L）	28.8	50.0	2.44	≤250
铁	（mg/L）	0.02L	0.02L	0.02L	≤300
锰	（μg/L）	6.83	0.8	1.05	≤100
铜	（μg/L）	0.30	0.31	0.29	≤1000
锌	（μg/L）	1.60	3.26	1.16	≤1000
铝	（mg/L）	0.07L	0.07L	0.07L	≤0.20
挥发酚	（mg/L）	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002
阴离子洗涤剂	（mg/L）	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.3
耗氧量（CODmn 法，以 O_2 计）	（mg/L）	0.52	0.50	0.62	≤3.0
氨氮	（mg/L）	0.025L	0.025L	0.025L	≤0.50
硫化物	（mg/L）	0.005L	0.005L	0.005L	≤0.20
钠	（mg/L）	70.3	99.5	45.3	≤200
亚硝酸盐（以 N 计）	（mg/L）	0.003L	0.003L	0.003L	≤1.00
硝酸盐（以 N 计）	（mg/L）	3.55	2.38	0.655	≤20.0

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

NHJ/D-ZH-1-0-013

数据结果汇总表

任务名称:西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测（3 月） 采样时间：2022 年 03 月 07 日 第 2 页

任务编号： K-LX-22-016 样品种类：地下水 分析时间：2022 年 03 月 08-11 日 共 2 页

分析项目	样品编号 / 点位 / 单位 / 名称	DX-01-001	DX-02-001	DX-03-001	标准
		01 西柳沟	02 展旦召	03 罕台川	
氰化物	（mg/L）	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.05
氟化物	（mg/L）	0.368	0.674	0.674	≤1.0
汞	（μg/L）	0.04L	0.04L	0.04L	≤1
砷	（μg/L）	2.0	0.3L	2.7	≤10
硒	（μg/L）	0.4L	0.4L	0.4L	≤10
镉	（μg/L）	0.05L	0.05L	0.05L	≤5
铬（六价）	（mg/L）	0.004L	0.013	0.021	≤0.05
铅	（μg/L）	0.09L	0.09L	0.09L	≤10
氯仿	（μg/L）	1.1L	1.1L	1.1L	≤60
四氯化碳	（μg/L）	0.8L	0.8L	0.8L	≤2
苯	（μg/L）	0.8L	0.8L	0.8L	≤10.0
甲苯	（μg/L）	1.0L	1.0L	1.0L	≤700
总大肠菌群	(MPN/100mL)	<1	<1	<1	≤3.0
细菌总数	（CFU/mL）	10	7	12	≤100
碘化物	（mg/L）	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.08
总α放射性	（Bq/L）	0.2013	0.1816	0.1482	≤0.5
总β放射性	（Bq/L）	0.2831	0.3022	0.2229	≤1.0

备注：“-”表示无此项内容

填表人： 复核人： 审核人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日