

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（7月）

采样时间：2026年7月1日 第1页

任务编号： K-LX-26-044

样品种类：地下水

分析时间：2026年7月1-15日 共5页

分析项目	样品编号 点位 名称	K-LX-26-044- DX-01-001	K-LX-26-044- DX-02-001	标准 限值
	单位	01 查干淖尔	02 哈头才当	
色度	度	5	5	/
臭和味	/	无	无	/
浊度	NTU	0.4	2.7	/
肉眼可见物	/	无	无	/
pH 值	无量纲	7.3	7.8	/
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	104	224	/
溶解性总固体	mg/L	219	285	/
硫酸盐	mg/L	19.3	6.52	/
氯化物	mg/L	7.02	11.3	/
铁	mg/L	0.02L	0.02L	/
锰	mg/L	0.004L	0.326	/
铜	μ g/L	0.08L	0.08L	/
锌	μ g/L	0.67L	0.67L	/
铝	mg/L	0.07L	0.07L	/
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	/
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	/
高锰酸盐指数	mg/L	0.4	1.7	/
氨氮	mg/L	0.025L	0.311	/
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	/
钠	mg/L	54.5	24.2	/
总大肠菌群	MPN/100mL	<1	1	/
细菌总数	CFU/mL	11	8	/
备注	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.003L。			

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（7月）

采样时间：2026年7月1日 第5页

任务编号：K-LX-26-44

样品种类：地下水

析时间：2026年7月1-15日 共5页

分析项目	样品编号 点位 名称	K-LX-26-044- DX-01-001	K-LX-26-044- DX-02-001	标准 限值
	单位	01 查干淖尔	02 哈头才当	
镍	μg/L	1.26	2.27	/
钼	μg/L	3.97	0.94	/
钴	μg/L	0.05	0.12	/
铊	μg/L	0.02L	0.02L	/
铍	μg/L	0.04L	0.04L	/
钡	μg/L	126	70.6	/
银	μg/L	0.04L	0.04L	/
硼	mg/L	0.4L	0.4L	/
甲体六六六	μg/L	0.01L	0.01L	/
乙体六六六	μg/L	0.01L	0.01L	/
丙体六六六	μg/L	0.01L	0.01L	/
丁体六六六	μg/L	0.02L	0.02L	/
p, p' -DDE	μg/L	0.02L	0.02L	/
p, p' -DDD	μg/L	0.02L	0.02L	/
o, p' -DDT	μg/L	0.02L	0.02L	/
p, p' -DDT	μg/L	0.02L	0.02L	/
备注	方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。			

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

