

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测（8月）

采样时间:2026年8月4日 第1页

任务编号: K-LX-26-060

样品种类:地下水

分析时间:2026年8月4-12日 共2页

分析项目	样品编号 点位 名称		K-LX-26-060- DX-01-001	K-LX-26-060- DX-02-001	标准 限值
	单位		01 查干淖尔	02 哈头才当	
色度	度		5	5	/
臭和味	/		无	无	/
浊度	NTU		0.3	1.8	/
肉眼可见物	/		无	无	/
pH 值	无量纲		7.8	7.5	/
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L		205	298	/
溶解性总固体	mg/L		102	230	/
硫酸盐	mg/L		18.2	6.55	/
氯化物	mg/L		7.0	11.6	/
铁	mg/L		0.02L	0.02L	/
锰	mg/L		0.004L	0.321	/
铜	μ g/L		2.41	0.70	/
锌	μ g/L		0.67L	0.67L	/
铝	mg/L		0.07L	0.07L	/
挥发酚	mg/L		0.0003L	0.0003L	/
阴离子表面活性剂	mg/L		0.05L	0.05L	/
高锰酸盐指数	mg/L		0.5	1.6	/
氨氮	mg/L		0.025L	0.333	/
硫化物	mg/L		0.003L	0.003L	/
钠	mg/L		61.3	25.6	/
总大肠菌群	MPN/100mL		<1	<1	/
细菌总数	CFU/mL		1	<1	/

备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。

填表人：

复核人：

审核人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

数据结果汇总表

任务名称:查干淖尔、哈头才当集中式饮用水源环境质量监测(8月)

采样时间: 2026 年 8 月 4 日 第 2 页

任务编号: K-LX-26-060

样品种类：地下水

分析时间：2026 年 8 月 4-12 日 共 2 页

分析项目	样品编号 点位 名称	K-LX-26-060-DX-01-001	K-LX-26-060-DX-02-001	标准 限值
		01 查干淖尔	02 哈头才当	
亚硝酸盐氮	mg/L	0.003L	0.003L	/
硝酸盐（以 N 计）	mg/L	0.919	0.246	/
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	/
氟化物	mg/L	0.254	0.288	/
碘化物	mg/L	0.002L	0.002L	/
汞	μ g/L	0.04L	0.04L	/
砷	μ g/L	1.9	1.9	/
硒	μ g/L	0.4L	0.4L	/
镉	μ g/L	0.05L	0.05L	/
六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	/
铅	μ g/L	0.09L	0.09L	/
氯仿	μ g/L	1.4L	1.4L	/
四氯化碳	μ g/L	1.5L	1.5L	/
苯	μ g/L	1.4L	1.4L	/
甲苯	μ g/L	1.4L	1.4L	/
总 α 放射性	Bq/L	0.072	0.177	/
总 β 放射性	Bq/L	0.196	0.288	/

备注：方法检出限值加标志位“L”表示检测结果低于方法检出限，如：0.004L。

填表人：

复核人:

审核人:

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

日期： 年 月

